



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прокуратура Ростовской области

Прокуратура г. Донецка

12 квартал, 14 «А», г. Донецк,
Ростовская область, 346338



Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназия № 12 г. Донецка

Морозовой О.В.

3-й микрорайон, д. 10, г. Донецк,
Ростовская область, 345341

15.02.2024 № 7-19/Прдп25-24-20600018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Во исполнение поручения прокуратуры области от 27.12.2023 прокуратурой города проведена проверка соблюдения федерального законодательства в муниципальном бюджетном учреждении гимназии № 12 г. Донецка (далее по тексту – Учреждение), в ходе которой установлено следующее.

Обеспечение пожарной безопасности регламентирует Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), преамбулой закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

К нормативным документам ст. 1 Закона № 69-ФЗ отнесены национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 данного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.10.2022) утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Руководителем Учреждения допущены нарушения Правил в области пожарной безопасности:

– в нарушение п. 56 Правил в Учреждении руководителем не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

В соответствии с пп. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление), установлены обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Согласно пп. «г» п. 22 Постановления в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются мероприятия по подготовке и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории), однако, данные требования не исполняются.

Ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами Учреждения влечет за собой наступление негативных последствий для жизни и здоровья граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудников прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора г. Донецка.

2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.

О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, подтверждающих работу по устранению нарушений закона. При применении мер дисциплинарного характера в отношении виновных лиц необходимо направить также копи приказов о наложении дисциплинарных взысканий.

Прокурор города

старший советник юстиции

В.В. Стаценко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AC0CB078F0F7A7230063D5D88E23B375

Владелец СТАЦЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Действителен с 06.03.2023 по 29.05.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265740

Владелец Добринский Александр Владимирович

Действителен с 18.12.2025 по 18.12.2026